

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25285

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher E58 S	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 260 x 420 mm. Decklänge: ca. 335 — 355 mm, Mittlere Deckbreite: ca. 202 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Farbe: Oberfläche farbig engobiert.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_002' (10. Februar 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	07.04.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



Martin Jordi



Sabine Lascheit

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25285

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher E58 S	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 260 x 420 mm. Longueur de couverture: env. 335-355 mm, largeur moyenne de couverture: env. 202 mm. L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête. Couleur: surface engobée colorée.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_002' (10. Februar 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4
Remarques		

Durée de validité 31.12.2019
Date d'édition 07.04.2014
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit