

VKF Hagelschutz VKF Nr. 25919

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Hersteller	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produkt	Ergoldsbacher Biber und Ergoldsbacher Sinterbiber >14 mm	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Größe ca. 180 x 380 mm. Typ: Biber Rundschnitt und Rautenschnitt, Stärke 14-15 mm. Oberfläche und Farbe: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut, naturrot, sinterrot, engobiert. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Herstellerwerk: Marklkofen.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1027_20' (3. Dezember 2014)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel, Version 1.03 vom 1. 6. 2014	
Klassifikation Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2020
Ausstelldatum 16.01.2015
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

M Jordi

Martin Jordi

Sabine Lascheit

Sabine Lascheit

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 25919

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Erlus AG Hauptstrasse 106 84088 Neufahrn Germany	
Fabricant	Erlus AG 84088 Neufahrn Germany	
Produit	Ergoldsbacher Biber und Ergoldsbacher Sinterbiber >14 mm	
Description	Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions: env. 180 x 380 mm. Type: en queue de castor, arrondie et en forme de losange, épaisseur 14-15 mm. Surface et couleur: lisse, ondulée, broyée, rugueuse, rouge naturel, rouge flammé, engobée. L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Fabrique: Marklkofen.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1027_20' (3. Dezember 2014)	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » version 1.03 du 01.06.2014	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité: Résistance à la grêle aspect:	RG 4 RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 16.01.2015
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit